

# RICHTIG GELEGEN?


Sie haben alle Fragen im aktuellen Heft beantwortet?  
 Sie wollen wissen ob Ihr Azubi richtig liegt?  
 Drucken Sie dieses PDF aus und vergleichen Sie!

## Betrieb und Wartung von Trinkwasseranlagen

- |      |       |
|------|-------|
| 1.1; | 7.3;  |
| 2.3; | 8.3;  |
| 3.3; | 9.4;  |
| 4.2; | 10.2; |
| 5.1; | 11.4; |
| 6.5; |       |

## Rätsel

### Raumklima



- Ausführliche Bezeichnung für den U-Wert ( $\dot{A}=AE$ )
- Abkürzung in der Lüftungstechnik -WRG- steht für...( $\dot{A}=AE$  und  $\dot{U}=UE$ )
- Überzogene Abwehrreaktion des Immunsystems
- Einfluß empfundener Behaglichkeit in Bezug auf Geräusche
- Neue Abkürzung in der Lüftungstechnik für Zuluft (DIN EN 16798-3)
- Art der nicht stofflichen Wärmeübertragung
- Maß für den Luftstrom der Raumluft bezogen auf das Raumvolumen
- Bauteil eines Lüftungskanals zur Abschottung von Brandabschnitten im Bedarfsfall
- Bauteil einer RLT-Anlage zur Erwärmung der Luft
- Neue Abkürzung in der Lüftungstechnik für Abluft (DIN EN 16798-3)
- Bauteil einer RLT-Anlage zur Verringerung der Luftfeuchte
- Liefert die Bewegungsenergie der Luft in einer RLT-Anlage
- Gebräuchliches Halbzeug zur Herstellung von Lüftungskanälen
- Lüftungsrohr aus gewickeltem Stahlblech mit Falz
- Anderes Wort für den Wasserdampf in der Luft
- Anderes Wort für unangenehmen Kaltlufteneinfluss durch kühle Luftbewegung
- Abkürzung für Maximale Arbeitsplatz Konzentration
- Bezeichnung für eine Anlage zur Beeinflussung von min. 3 Lufteigenschaften
- Dem Wind abgewandte Seite
- Neue Abkürzung in der Lüftungstechnik für Außenluft (DIN EN 16798-3)
- Horizontale Einrichtung zur Temperierung eines Raumes
- Ausgeschrieben für das chem. Kürzel -CO<sub>2</sub>-
- Ausgeschrieben für das chemische Kürzel -CO<sub>2</sub>-
- Bauteil einer RLT-Anlage zur Erhöhung der Luftfeuchte
- Bauteil einer RLT-Anlage zur Verringerung der Schallemissionen ( $\dot{A}=AE$ )
- Anderes Wort für Wohlfühlen
- Neue Abkürzung in der Lüftungstechnik für Mischluft (DIN EN 16798-3)
- Bauteil einer RLT-Anlage zur Kühlung der Luft ( $\dot{U}=UE$ )
- Art der stofflichen Wärmeübertragung
- Horizontale Einrichtung zur Temperierung eines Raumes ( $\beta=SS$ )
- Neue Abkürzung in der Lüftungstechnik für Fortluft (DIN EN 16798-3)
- Dem Wind zugewandte Seite
- Bauteil einer RLT-Anlage zur Mischung von Außen- und Umluft
- Bezeichnung für den Übergang des Wassers von flüssig auf gasförmig
- Bauteil einer RLT-Anlage zur Reinigung der Luft von Feststoffen wie z.B. Staub
- Bauteil einer RLT-Anlage zur Abscheidung von Wassertropfen aus dem Luftstrom
- Neue Abkürzung in der Lüftungstechnik für Umluft (DIN EN 16798-3)
- Umgangssprachlich für ein flexibles Lüftungsrohr
- Einfluß empfundener Behaglichkeit in Bezug auf Helligkeit

Ziel der Klimatisierung von Räumen ist die Schaffung von...

**KOMFORT UND BEHAGLICHKEIT**