

Die Länge der nach dem Wärmetauscher angeordneten Warmwasserleitungen sollten sieben Meter nicht überschreiten. Außerdem sind Rohrdurchmesser von mehr als 15 mm zu vermeiden.

Thermen-Austauschgeräte ersetzen alte Gasthermen oder Gasdurchlauferwärmer und machen den Einzelgasanschluß in den einzelnen Wohnungen überflüssig. Außerdem entfällt das separate Warm-

wassernetz einschließlich der Zirkulationsleitungen. Das Produkt, ursprünglich entwickelt für die Plattenbauten der Ex-DDR, läßt sich in einer Vielzahl von Renovierungsfällen verwenden. Vorteilhaft ist außerdem der Platzgewinn, denn das Austauschgerät nimmt weit weniger Raum in Anspruch als das vormalige Gasgerät. Empfehlenswert ist der Abschluß eines Wartungsvertrages, in dem eine jährliche Inspektion der Geräte festgeschrieben sein sollte.

..... LESERKONTAKTE

Systemtrenner


Unser Leser Rolf Bohsung schickte uns zum Thema Systemtrenner ein Fax mit der folgenden Frage.

„Warum muß beim Einbau eines Systemtrenners der Abwasseranschluß zwischen 0,5 m und 1,5 m liegen?“

Da uns in der Redaktion keine solche Regelung bekannt ist, wandten wir uns an Hersteller von Systemtrennern und an den Deutschen Verband des Gas- und Wasserfaches (DVGW) mit der Bitte um Klärung.

● Für den DVGW ist die zitierte Regelung nicht nachvollziehbar.

- Schubert und Salzer teilte mit, daß es in der deutschen Normung keine diesbezügliche Regelung gibt.
- Honeywell-Braukmann fordert, daß Systemtrenner ober-



Systemtrenner sind als Einzelabsicherungen oberhalb der Rückstau-ebene einzubauen

halb der Rückstau-ebene und leicht zugänglich eingebaut werden, wobei Mindesteinbauhöhen nicht vorgeschrieben sind.

● Von MTR (ehemals Waletzko) war zu erfahren, daß die im Fax von Bohsung genannten Mindesteinbauhöhen in den Einbauanleitungen der von ihr vertriebenen Systemtrenner aufgeführt sind. Sie entstammen jedoch keinem deutschen Regelwerk, sondern einem französischen, da diese Produkte – samt Einbauanleitung – von der dort ansässigen Schwe-stergesellschaft geliefert werden. ews