

sbz monteur

NEUE
RECHTS
SCHREIBUNG
R

■ Werkzeuge

Gewusst womit 4

■ Haustechnik

Unzulässige Leitungen 5

Nahtlos gezogen und halbhart 7

Sicher für den Fall des Falles, Teil 2 und Schluss 10

■ Spezial

Beschleuniger oder Bremse? 8

„Cigara izmek yasaktir“ 14

Energie aus Gas – ohne Verbrennung? 19

Der Kadi entschied 23

■ Leserkontakt

Bedeutung unbekannt? 9

■ Reportage

Nachträglich gedämmt 16

■ Ausbildungsnachweise

Beispiele Bereich Sanitär 24

Beispiele Bereich Heizung 26

■ Fachfragen

Bereich Sanitär 28

Bereich Heizung 30

Bereich Sozialkunde 32

Lösungen 31

■ Produkte

Gewusst was 33

■ Impressum

34

■ Rätsel

35

www.shk.de/monteur



(Bild: GasTec)

Zum Titelbild:

Gasgeräte müssen auf den richtigen Wobbe-Index eingestellt sein, sollen sie einwandfrei funktionieren. Es soll allerdings Monteure geben, die von der DIN EN 437 noch nichts gehört haben sowie davon, dass die Bezeichnungen H und L für Erdgaskategorien in Deutschland nicht mehr gültig sind, sondern von den Bezeichnungen E und LL abgelöst wurden. Und das seit 1996. Siehe hierzu auch unseren Leserkontakt auf Seite 9.