


steht. Also Trinkwasser statt Luft oder inerte Gase. Wollte man es dennoch nur bei einer Prüfung mit Luft belassen, so müssten dies Installateur und Bauherr abweichend von den VOB schriftlich vereinbaren. Weiß der Bauherr aber nicht, wo die feinen Unterschiede liegen und welche Folgen durch Anwendung einer anderen Prüfmethode denkbar sind, ist jegliche schriftliche Vereinbarung nichtig.

Die Probleme bei der Prüfung von Trinkwasserleitungen schilderte der Autor in diesem Teil seines Berichtes. Was es bei der Prüfung von Kunststoffleitungen zu beach-



Der DVGW stellte klar: Prüfungen mit Luft sind die Ausnahme und ersetzen nicht die „Wasserprüfung“

ten gibt und wie man bei Prüfungen mit Wasser und Luft

vorgeht, beschreibt er im folgenden Teil.

..... **SPEZIAL**

Gekantet statt gerundet

Rundmaschinen sind bei Metallhandwerkern in den Ländern der dritten Welt Luxus, da sie eingeführt werden müssen und dafür auch Einfuhrzoll erhoben



wird. Was macht nun ein Klempner, von dem eine Dachrinne in gerundeter Form verlangt wird? Zwar gibt es auch keine Abkantmaschinen, aber es lassen sich einfache Vorrichtungen zum Kanten von Blech vor Ort herstellen. Und damit wird dem Blechstück durch wiederholtes Kanten um wenige Grade eine „runde Form“ gegeben. Gesehen in Guatemala City.