

..... BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS HEIZUNG

Ausbildungsnachweis Nr. 18 Woche vom 5.1. bis 9.1. 1998 Ausbildungs-jahr 2

Tag	Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.	Einzelstunden	Gesamtstunden
Montag	Urlaub		
Dienstag	Feiertag		
Mittwoch	Gasheizkessel und Warmwasserspeicher aufgestellt und an vorhandene Leitungen angeschl. Regelung angeschlossen		
			7 1/2
Donnerstag	Anschlüsse für zusätzlichen Heizkörper mit Flamco-T-Stücken hergestellt Vor- und Rücklaufleitungen zum Heizkörper verlegt (C-Stahl-Rohr) und durch Pressen verbunden		
			7 1/2
Freitag	Aufhängungen für Heizungsrohre angebracht Ausbildungsnachweis geführt Baustelle aufgeräumt		
			7
Samstag			

Wochenstunden 22

Besondere Bemerkungen

Auszubildender	Ausbildender bzw. Ausbilder

Für die Richtigkeit

<u>9.1.98</u> Datum <u>E. Rabudow</u> Unterschrift des Auszubildenden	<u>16.1.98</u> Datum <u>K.D. Nöhrke</u> Unterschrift des Auszubildenden bzw. Ausbilders
--	--

Herstellen einer Rohrabzweigung mit Schneidkolben-T-Stück

Arbeitsschritte:

- Festlegen der Abzweigung
- Reinigen der Rohroberfläche an der Anschlussstelle
- Anbringen des Schneidkolben-T-Stückes
- Justieren des T-Stückes
- Anziehen der Innensechskantschrauben über Kreuz
- Installieren des abzweigenden Rohres
- Schutzkappe des Zündstiftes abnehmen
- Auslösen des Treibsatzes durch Einschlagen des Zündstiftes
- Schutzkappe auf Zündstift setzen
- Prüfen der Installation auf Dichtheit

Material:

- Schneidkolben-T-Stück (Flanco T-plus), Temperguss, $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$
- Gewinderohr für abzweigende Leitung, DIN 2440 \approx DN 15 - nichtlos B
- Formstücke für abzweigende Leitung, Rp $\frac{1}{2}$
- Gewindedichtmaterial

Werkzeug:

- Markierer
- Gliedermaßstab
- Rohrabschneider
- Gewindschneidgerät
- Rohrbock
- Rorzangen
- Innensechskantschlüssel
- Handhammer, 300g