

Ausbildungsnachweis Nr. 20 Woche vom 19.1. bis 23.1. 1998 Ausbildungs-
jahr 2



Tag	Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.	Einzel- stunden	Gesamt- stunden
Montag	Heizkessel und Speicher aufgestellt und verkleidet Regelung angeschlossen		
			7
Dienstag	krank		
Mittwoch	Heizöltanks aufgestellt (Kunststoff) Tanks miteinander verankert		
			7
Donnerstag	Heizöltankfülleitung (Loro-X, DN50) verlegt und an Tanks angeschlossen Heizöltankentlüftungsleitung (Loro-X, DN40) verlegt und an Tanks angeschlossen		
			7
Freitag	Heizöltank-Entlüftungsleitung gelegt (Loro-X, DN40) Entlüftungsleitung mit Sicherheitshut versehen und an Außenwand befestigt Baustelle aufgeräumt Ausbildungsnachweis geführt		
			7
Sonntag			


Wocherfordern **28**

Besondere Bemerkungen

Auszubildender	Ausbildender bzw. Ausbilder

Für die Richtigkeit

<u>23.1.98</u> Datum  Unterschrift des Auszubildenden	<u>30.1.98</u> Datum  Unterschrift des Lehrers bzw. Ausbilders
---	---



Arbeitsschritte:

- Tankanschlußstück in Tankanschlußstutzen dicht einschrauben
- Wanddurchführung bohren
- Schutzrohr mit Füllstutzen in Wanddurchführung einsetzen
- Zwischenraum zwischen Bohrung und Schutzrohr ausschäumen
- Verbindungsstücke zwischen Füllstutzen und Tankanschlußstück zuschneiden
- Dichtungskammern der Muffen mit Kleber bestreichen
- Dichtungen in Dichtungskammer einsprengen
- Dichtungen innen und Rohr- bzw. Formstückenden außen mit Kleber bestreichen
- Rohr- bzw. Formstückenden bis zum Muffengrund des folgenden Leitungsteiles einschieben
- Sicherungsschellen über Rohrmuffen anbringen und festschrauben
- Kontrollieren, ob Füllrohrverschluß gut geschlossen ist

Material:

- Loro-X Füllstutzen, DN50, mit Befestigungsanker, Schutzrohr und Füllrohrverschluß
- Loro-X Winkelbögen, DN50
- Loro-X Rohre, DN50
- Loro-X Tankanschlußstück, DN50, mit Außengewinde 2"
- Loro-X Kleber
- PU-Schaum

Werkzeug:

- Rohrzange
- Bohrgerät mit Kernlochbohrer $\varnothing 80$
- Pinsel für Kleber
- Steckschlüsselset
- Rohrabschneider