

## **„Kaltwasserverteiler“**

Diesen „Kaltwasserverteiler“ entdeckte unser Leser Bernhard Stein in der Technikzen-

trale eines Frankfurter Hochhauses. Dort scheint recht großer Bedarf an Trinkwasser



**Eine installationstechnische Blamage ist diese Verteilergruppe, die in einem Frankfurter Hochhaus entdeckt wurde**

zu herrschen, wie die Anordnung von gleich vier Zapfventilen vermuten läßt. Da man sich außerdem nicht sicher war, ob das Innengewinde des Druckminderers dem Kraftaufwand beim An- und Abschrauben der Schläuche und dem Gewicht der Ventile und Fittings standhält, wurde die Installation mit einem Elektrokabel an der oberhalb liegenden wärme gedämmten Rohrleitung festgebunden. Diese „Verteilergruppe“ spricht nicht gerade für gute installationstechnische Kenntnisse des „Haustechnikers“, der für die Arbeit verantwortlich ist.

## **Sicherheitsstopfen**

Im Oktoberheft des „sbz-monteur“ wurde über die TRGI-Ergänzungen vom August 2000 berichtet. In diesem Bericht ist auch eine Abbildung der neuen Sicherheitsstopfen (Seite 14). Hierzu schrieb uns Harald Horsch:

*Auf Anfragen bei unseren Großhändlern konnte keiner Auskunft darüber geben, von wem diese neuen Sicherheitsstopfen bezogen werden können. Vielleicht können Sie uns das mitteilen, da wir die neuen Sicherheitsstopfen dringend benötigen.*

*Harald Horsch*

*Schuler & Horsch GmbH  
66679 Losheim*

In der Dezember-Ausgabe haben wir die Sicherheitsstopfen als Produktneuheit vorgestellt und auch den Hersteller mit Anschrift genannt. Inzwischen wurde uns vom Betriebsinhaber Dieter Nunner mitgeteilt, dass die Artikel über die Fa. Dingerkus Gasarmaturen, 57429 Attendorn, Telefon (0 27 22) 55 10, Telefax (0 27 22) 55 11 16, E-Mail: info@dingerkus.de, vertrieben werden. Dingerkus stellt auch die Vertriebskontakte zu den Großhändlern her.

### **Leserservice**

Wenn Sie Fragen zu irgendeinem Thema fachlicher Art haben, können Sie sich vertrauensvoll an die Redaktion wenden. Wir veröffentlichen Ihre Anfrage dabei nur, wenn Sie es wünschen oder einem Abdruck zustimmen.

**Erich Werner Streidt  
Redaktion sbz-monteur  
Forststraße 131  
70193 Stuttgart  
Telefon (07 11) 6 36 72 56  
Telefax (07 11) 6 36 72 55  
E-Mail: streidt@shk.de**