

..... BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS SANITÄR

Ausbildungsnachweis Nr. _____		Wochen vom 8.5.2000 bis 12.5.2000	Ausbildungs- jahr 2.
Tag	Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.	Einzel- stunden	Gesamt- stunden
Montag	Kaltwasserleitung aus Metallverbundrohr (40 x 3,5, 32 x 3,0, 26 x 3,0) verlegt und verpresst Wohnungswasserverteiler montiert		8
Dienstag	Anschlußleitungen in PB-Rohr (20 x 2,8 und 16 x 2,2) vom Verteiler zu den Einrichtungsgegenständen verlegt Dichtheitprüfung durchgeführt		8
Mittwoch	Deckendurchbrüche gebohrt Bohrschellen angebracht Gasleitung aus verzinktem Stahlrohr R1 und R 3/4 verlegt Vor- u. Hauptprüfung ausgeführt		8
Donnerstag	Berufsschule		6
Freitag	Abflußleitung aus HT-Rohr DN 100, DN 70 und DN 50 verlegt Entlüftungsleitung DN 100 bis zum Dach geführt und an Dunstrohr angeschlossen		7
Samstag			
Wochenstunden			37
Besondere Bemerkungen			
Auszubildender		Ausbildender bzw. Ausbilder	
Für die Richtigkeit			
13.5.2000 Datum	<i>M. Müller</i> Unterschrift des Auszubildenden	12.5.00 Datum	<i>R. Diebel</i> Unterschrift des Ausbildenden bzw. Ausbilders

..... BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS SANITÄR

Reinigen einer Geruchverschlusses

Arbeitsschritte:

- Eimer unter Geruchverschluss stellen
- Überwurfmutter am WT- Ablaufventil lösen
- Überwurfmutter am Abgangsbogen lösen
- Geruchverschluss entfernen und entleeren
- Überwurfmutter am Tauchrohr lösen
- Tauchrohr und Quetschdichtung entfernen
- Alle Einzelteile gründlich reinigen
- Überwurfmutter und neue Quetschdichtung auf Tauchrohr bringen
- Geruchverschluss mit neuen Flachdichtungen anbringen
- Tauchrohr justieren, damit Flachdichtungen nicht verkanten
- Überwurfmutter an Ablaufventil und Abgangsbogen von Hand festschrauben
- Überwurfmutter des Tauchrohrs von Hand festschrauben
- Dichtigkeit prüfen

Material:

- Flachdichtungen
- Quetschdichtung

Hilfsmittel:

- Eimer
- Putzlappen