

..... **FACHFRAGEN HEIZUNG**

- 4. Verschrauben
- 5. Verpressen

10. Welche Leitung wird am Domschacht des Heizölbehälters nicht montiert?

- 1. Füllleitung
- 2. Entlüftungsleitung
- 3. Saugleitung
- 4. Rücklaufleitung
- 5. Entnahmeleitung

11. Heizölleitungen müssen sorgfältig verlegt werden. Welche Angabe ist falsch?

- 1. Als Rohrmaterial wird auch Präzisionsstahlrohr verwendet
- 2. Kupferrohr lässt sich leichter verarbeiten
- 3. Die Rohrverbindungen werden überwiegend als Quetschverbindungen ausgeführt
- 4. Bei Gewindeverbindungen sollte Hanf als Dichtungsmittel verwendet werden
- 5. Rohrverbindungen sollten an unkontrollierbaren Stellen vermieden werden

12. Feste Ölleitungen sind ölundurchlässig zu verbinden. Welche Verbindungsart scheidet aus?

- 1. Schweißen
- 2. Kleben
- 3. Löten
- 4. Rohr verschrauben
- 5. Flanschen

13. Welche Anforderung kann bei der Installation des Füllanschlusses unberücksichtigt bleiben?

- 1. Der Füllanschluss liegt außerhalb des Hauses
- 2. Der Füllanschluss liegt günstig zur Straße

- 3. Der Füllanschluss kann abgeschlossen werden
- 4. Die Füllleitung wird mit Gefälle zum Vorratsbehälter gelegt
- 5. Der Werkstoff ist der gleiche wie der des Heizölbehälters

(Weitere Fragen zum Thema: Walter; Heizungs- und Klimatechnik – Programmierte Prüfungsfragen; Gentner Verlag)

Lösungen

Fachfragen Sanitär von Seite 28/29

1.2; 2.3; 3.4; 4.4; 5.1; 6.2; 7.2; 8.5; 9.4; 10.1; 11.4

Fachfragen Heizung von Seite 30/31

1.3; 2.5; 3.4; 4.3; 5.3; 6.5; 7.4; 8.4; 9.2; 10.3; 11.4; 12.2; 13.3

Rätselauflösung aus sbz-monteur 11/2002

