

> Gasinstallation <**Hauptsache: Hanf!**

Es soll ja Kollegen geben, die gar keine Gewinde kennen – die reden immer von „Hanfstellen“, wenn es um diese Art der Rohrverbindung geht. Das Ergebnis des Schaffens eines solchen Vertreters unserer Zunft konnte ich kürzlich bewundern. Der Stopfen am Wassersack einer Gasleitung in einem Mehrfamilienhaus schaute stolze 1,5 cm aus dem Innengewinde des T-Stückes heraus. Da ein zölliges Gewinde eine Gewindelänge von 19,1 mm hat, kann man hier von einer Selbstdichtung im Sinne des guten alten Herrn Whitworth wohl kaum mehr sprechen! Wer so etwas verzapft, der sollte den Hanf doch besser rauchen...

Oliver Kramer
44193 Dortmund

