



Hier ist Ihre

# BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige oder mustergültige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Postfach 40 11 | 58426 Witten |  
E-Mail: [scheele@sbz-online.de](mailto:scheele@sbz-online.de)

## HEIZUNGS-ROHRBRUCH

# Man muss sich zu helfen wissen ...



### Warme Feiertage dank kleiner Gummi-Matte und Schlauch-Schellen

... hat sich ganz sicher das handwerkliche Multitalent gedacht, dass anlässlich einer Badezimmerrenovierung am zweiten Weihnachtstag (!) beim Stemmen die Heizungsleitung getroffen hat. Aber auch im Angesicht eines eiskalten Feiertages war er nicht bereit einen Fachmann zu rufen. Notdienstzuschläge schrecken ab. Am 29. 12. hatte ich dann die Aufgabe, sein Heizungsdebakel zu beseitigen und durfte bestaunen, wie er es geschafft hatte, den Schaden provisorisch abzudichten. Na, das ist doch mal ein Bastler, oder?

*Dirk Flader*  
20097 Hamburg

## Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an!  
Wir helfen Ihnen!  
Auf Wunsch natürlich absolut vertraulich!

SBZ Monteur-Redaktion  
Stichwort: Vertraulich  
Postfach 40 11, 58426 Witten  
oder schnell per E-Mail an:  
[scheele@sbz-online.de](mailto:scheele@sbz-online.de)

## HEIZUNGSINSTALLATION

# EnEV – schon mal davon gehört?

Über Weihnachten hatte ich letztes Jahr Bereitschaft. Es blieb glücklicherweise bei nur einem Einsatz. Ein Ölbrenner streikte. Schon am Telefon sagte mir der Kunde, dass er jetzt einfach mal die Gelben Seiten genutzt hätte, da er normalerweise keinen Handwerker benötige, weil er immer alles selber mache. Aber mit dem Brenner, da käme er jetzt nicht klar. Im Keller des Kunden begegnete ich dem puren Grauen. Es gelang mir, von der Dämmkunst, die es hier zu bestaunen gab, ein Bild zu machen, das ich euch nicht vorenthalten möchte.

*Thomas Uhlrich*  
33611 Bielefeld



**Sagen wir es doch mal so:  
Zumindest der Wunsch nach Dämmung war da ...**

# Und immer mit ordentlich Schuss



**Wie kann man nach Erstellung von so etwas zufrieden heimgehen?**

Ganz zu schweigen davon, dass sich die beiden Rohre dabei sogar noch berühren. Mensch, da schmerzt schon der reine Anblick!


Frank Ewert  
10772 Berlin

Nun hoffe ich inständig, dass hier kein Kollege im Einsatz war und dieses „Meisterwerk“ der Entwässerungstechnik hinterlassen hat. Und wenn doch, dann muss ich mich fragen, warum man ihm in der Berufsschule nicht beigebracht hat, dass man an Fallleitungen Anschlüsse nicht mit 45°-Abzweigen ausführt.

# Der Weihnachts-Zapfhahn

Mit meiner Tochter habe ich den Christmarkt besucht und bei der Ankunft des Nikolaus und des Knecht Ruprecht zugeschaut. War echt feierlich. Als wir danach noch so über den Markt schlenderten, entdeckte mein Kind dann diesen Nikolaus-Hahn; mit Bart. Sie fand es toll, dass sogar die Wasserhähne zu Weihnachten geschmückt werden. Ehrlich gesagt; ich habe mich darüber doch ein wenig gewundert...

Matteus Meldelhuber  
86405 Herbertshofen



**Wieder ein Beweis dafür, dass mit Hanf oft geaast wird...**



## DIE BRENNENDE FRAGE

### Das SBZ Monteur-Fachforum

Auch eine brennende Frage parat? Haben Sie ein Problem, das nicht warten kann? Dann nutzen Sie doch unser Fachforum im Internet! Hier kann man sich mit Kollegen austauschen und gemeinsam profitieren:  
[www.shk-fachfragen.de](http://www.shk-fachfragen.de)

Forum: SHK-Fachfragen Neues Thema

Forum > Zurück zum Thema > TAE auch vor Gasgeräten bei Kunststoffleitungen? > Re: TAE auch vor Gasgeräten bei Kunststoffleitungen?

**Re: TAE auch vor Gasgeräten bei Kunststoffleitungen?**



Anja  
06.01.09 10:03

Hallo Truckstop,

bei der Ausschreibung irte der Planer keineswegs. Dann Gasgeräte müssen (von bestimmter gewerblicher / industrieller Anwendung mal abgesehen) immer mit einer thermisch auslösenden Einrichtung angeschlossen werden. Auch dann, wenn die Gasleitung selbst aus Kunststoffrohren besteht. Klingt im ersten Moment komisch, ist aber dann doch nachvollziehbar. Denn ein Strömungswächter löst ja erst aus, wenn Gas schon austritt, die TAE macht schon zu wemms warm wird. Und die Rohre zum Gerät hin legen ja nicht auf der Wand sondern in der Wand. Wenns brennt kommt die Temperatur ja gar nicht so schnell an das Rohr. Da ist es ja möglich, dass das Gasgerät schon durch das Feuer undicht wird, wenn das Rohr in der Wand noch OK ist. Also macht eine TAE vor dem Gasgerät auch dann Sinn, wenn die Rohre aus Kunststoff sind.

Gruß Anja

Zurück zum Thema

Beitrag

Antworten

Zitieren

Forum: SHK-Fachfragen Neues Thema

Forum > Zurück zum Thema > TAE auch vor Gasgeräten bei Kunststoffleitungen?

**TAE auch vor Gasgeräten bei Kunststoffleitungen?**



truckstop  
05.01.09 18:16

Hallo Leute,

fröhles Neues wünsche ich euch. Das (Arbeits-)jahr legt schon wieder spannend los. Ich mache wahrscheinlich bald die erste Gasanlage aus Kunststoffrohren. Oder sagen wir mal ich beteeidige mich an einer Ausschreibung. Die Gasleitungen sind also aus Kunststoffrohr. Laut Ausschreibung werden aber Gasgeräteanschlusshähne mit integrierter thermisch auslösender Absperrung verlangt. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass das dem Planer hier aus Gewöhnheit reingerutscht ist, denn es macht doch kein Sinn, Gasgeräte mit TAE zu sichern, wenn davor (!) Kunststoffgasleitungen legen, oder?

Gruß truckstop

Zurück zum Thema

Beitrag

Antworten

Zitieren