



Hier ist Ihre

BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige oder mustergültige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Postfach 40 11 | 58426 Witten |
E-Mail: scheele@sbz-online.de

HEIZUNGSTECHNIK

Neu: 45-Grad-Wärmekörper

Hallo zusammen! Neulich entdeckte ich nach einem Pumpen-Austausch im Rahmen der Entlüftungsarbeiten eine Heizkörper-Montage der ganz anderen Art. Auch wenn das Fenster in der Dachschräge ist – der Heizkörper kommt trotzdem darunter. Na, geht doch – auch wenn's ab und an mal ein bisschen gluckert!

Uwe Frondorf
55232 Alzey



Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an!
Wir helfen Ihnen!
Auf Wunsch natürlich
absolut vertraulich!

SBZ Monteur-Redaktion
Stichwort: Vertraulich
Postfach 40 11, 58426 Witten
oder schnell per E-Mail an:
scheele@sbz-online.de

LECKAGEN

Her mit dem Eimer und alles wird gut

Im Winter 2008/2009 wurde wegen eines Lecks im Heizungssystem vom Hauswart einer Fachfirma (!) gerufen. Die Leitung wurde abisoliert und austretendes Wasser kunstvoll in Heimwerkermanier abgeleitet. Der Job war damit vorläufig als Notreparatur ausgeführt. Der Auftrag wurde vergessen, Monate später kam unser Monteur, um etwas ganz anderes zu reparieren. Der Fußboden war trocken, trotz Ableitung mit Schlauchlänge von rund 15 m bis zu einem Bodenablauf. So sollte Kundenservice nicht aussehen.

Franz Bartos
73730 Esslingen



Wahrscheinlich hatte sich der Hauswart schon an den Anblick gewöhnt

TRINKWASSERLEITUNG

Zündkerze anstatt Entleerung

Als Anlagenmechaniker komme ich viel herum und sehe auch so manche handwerkliche Fehlritte. Doch was ich vor kurzem bei einem Kunden gesehen habe, war auch für mich eine absolut neue Verfahrensweise. Auf dem Foto sieht man eine Zündkerze, die in einer Trinkwasserinstallation verbaut wurde. Diese Leitung ist übrigens noch immer in Betrieb und transportiert Trinkwasser – unglaublich!

Michael Jeske

27308 Kirchlinteln



Wasserleitung mit Zündkerze – sollte wohl ein Durchlauferhitzer werden...?

ENTWÄSSERUNG

Man muss sich nur zu helfen wissen!

Verstopfte Abflüsse sind schon so eine Sache. Fies ist es, wenn der Urin-Stein der Urinal-Sammelan-schlussleitung zusetzt und diese in Folge dann immer wieder verstopft. Um den Abfluss zu erneuern, hat der ausführende Berufskollege dann aber nicht die Wände aufgestemmt, sondern die neue Leitung auf Putz verlegt und an einem WC wieder an den Abfluss angeschlossen. Der Hauseigentümer hat die neue Leitung dann einkasten und verfliesen lassen. Sieht man selten – schaut aber sauber aus, oder?

Diether Vos

44122 Dortmund



Wasserleitung über Gasleitung: Ein Beispiel dafür, wie man es nicht bauen sollte

GASINSTALLATION

Vom Sinn und Zweck der Regeln

Gasleitungen dürfen nicht unterhalb von anderen Leitungen angeordnet werden, so steht es eindeutig in den TRGI. Dass diese Regel auch durchaus Sinn macht, ist auf dem Bild klar zu erkennen: Ein Korrosionsschaden der Trinkwasserleitung ließ Wasser auf die darunter liegende Gasleitung tropfen und sorgte dort für blühenden Rost. Es versteht sich von selbst, dass beide Rohrstücke umgehend erneuert und die Gasleitung mit Korrosionsschutz versehen wurde.

Benedikt Hemshorn

59065 Hamm



Um Zeit zu sparen wurde der neue Abfluss auf Putz verlegt und dann verkleidet, der Anschluss erfolgte an einem WC