



Hier ist Ihre

BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige oder mustergültige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Postfach 40 11 | 58426 Witten |
E-Mail: scheele@sbz-online.de

HEIZUNGSBAU

Über 80 Jahre alt und unkaputtbar

Vorgestern habe ich doch recht lange gebraucht, einen Hotel- und Gastronomiebesitzer aus Lengerich dazu zu bringen, sich endlich von seinen Heizkörperventilen zu trennen. Morgen tauschen wir diese „Rentner“ gegen moderne Heimeier-Ventile aus. Interessant ist nur, dass die alten Dinger heute immer noch dicht sind!

Jürgen Bäumer
49545 Tecklenburg



Da kann man sagen,
was man will; die
sind robust, die
alten Dinger

Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an!
Wir helfen Ihnen!
Auf Wunsch natürlich
absolut vertraulich!

SBZ Monteur-Redaktion
Stichwort: Vertraulich
Postfach 40 11, 58426 Witten
oder schnell per E-Mail an:
scheele@sbz-online.de

SANITÄRINSTALLATION

Streng nach römischem Vorbild

Vor Kurzem habe ich eine Reise durch Ostpreußen unternommen und dort unter anderem das Gymnasium der Stadt Altenburg besichtigt. Besonders angetan haben es mir die Toiletten der Schule. WC-Kabinen? Trennwände? Nicht die Spur. Hier kann man sich noch nach altem römischem Vorbild mit Gleichgesinnten unterhalten, während man sein „Geschäft“ verrichtet. Dies übrigens direkt auf der Keramik sitzend, denn WC-Sitze, geschweige denn Deckel, gibt's auch nicht.

Jens Tiedemann
21745 Hemmoor

Na, hier bekommt das Wort „Gemeinschaftsanlage“ doch eine ganz neue Bedeutung




DUSCHANLAGE

Auch so etwas gibt's in Germany

Schon öfter habe ich im SBZ Monteur Bilder von Installationen gesehen, die Kollegen im Urlaub im Ausland „geschossen“ haben. Heute möchte ich das auch mal tun und sende Bilder von einer Duschanlage. Das Besondere dabei ist, dass ich diese Bilder in Deutschland gemacht habe. Und zwar in einem Keller, der zur Wohnung ausgebaut wurde. Mit was sich Menschen so alles zufrieden geben...

Uwe Frondorf
55232 Alzey



Wer weiß, vielleicht greift ein Hersteller diesen minimalistischen Stil auf und kreiert eine neue Serie...



DIE BRENNENDE FRAGE

Das SBZ Monteur-Fachforum

Auch eine brennende Frage parat? Haben Sie ein Problem, das nicht warten kann? Dann nutzen Sie doch unser Fachforum im Internet! Hier kann man sich mit Kollegen austauschen und gemeinsam profitieren:
www.shk-fachfragen.de

Forum: SHK-Fachfragen

Forum > Zurück zum Thema > Küche mit mehr als 11 kW > Re: Küche mit mehr als 11 kW

Re: Küche mit mehr als 11 kW

 scheele
03.03.10 11:12

[Zurück zum Thema](#)
[Beitrag](#)
[Antworten](#)
[Zitieren](#)

Hallo Anja!
Im Mai 2008 wurde der Abschnitt 8.2.1 der TRGI ergänzt. Mit dem neuen Abschnitt 8.2.1.3 gibt es nun auch Regelungen zur Aufstellung von Haushalts-Gas-Kochgeräten bis 18 kW Nennbelastung. Danach muss der Raum einen Rauminhalt von mindestens 2 m³/kW aufweisen und eine Tür ins Freie oder ein Fenster, das man öffnen kann, besitzen. Ferner muss eine Abzugshaube oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung vorhanden sein, die mindestens 15 m³/h pro kW Gesamtnennbelastung fördert. Entsprechende Zuluft-Öffnungen sind dafür natürlich auch nötig.
Ist der Raum zu klein oder fehlen Fenster oder Tür ins Freie, muss die Abluftanlage 30 m³/h je kW Gesamtnennbelastung fördern.
Es grüßt
JS

Anja 
03.03.10 08:03 [Zitieren](#)

Hallo Kollegen!
Ich muss einen Einfamilienhaus-Neubau planen. In der Küche soll ein Gasherd und ein Wok-Brenner aufgestellt werden, die zusammen 14 kW Nennbelastung haben. In der TRGI, Abschnitt 8.2.1 ist aber nur von Gasherden bis 11 kW die Rede. Was muss ich jetzt beachten, wenn ich die 14 kW habe. Ware prima, wenn mir jemand schnell helfen konnte. Die Sache drängt.
Grüß Anja