



Hier ist Ihre

# BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige oder mustergültige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Postfach 40 11 | 58426 Witten |  
E-Mail: [scheele@sbz-online.de](mailto:scheele@sbz-online.de)

## SANITÄRINSTALLATION

### Meisterliche Verrohrung?

Als ich neulich bei einem Kunden die Heizung ändern musste, traf mich fast der Schlag. So ein Installationschaos bekommt man (Gott sei Dank) selten zu sehen. Und dann sagt mir der Kunde noch, der Meister der hier tätigen Sanitärfirma hätte das höchstpersönlich gebaut. Wenn das stimmt, dann ist das erschütternd.

Roman Götz  
78343 Gaienhofen



Solche Arbeiten sind für unser Handwerk einfach nur peinlich...

### Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an!  
Wir helfen Ihnen!  
Auf Wunsch natürlich absolut vertraulich!

SBZ Monteur-Redaktion  
Stichwort: Vertraulich  
Postfach 40 11, 58426 Witten  
oder schnell per E-Mail an:  
[scheele@sbz-online.de](mailto:scheele@sbz-online.de)

## VERBINDUNGSTECHNIK

### Formstücke sind was für Weicheier

Natürlich weiß ich nicht, was sich der Künstler, der dieses Werk schuf, dachte. Vielleicht, dass der Einbau eines Abzweiges wirklich nur eine Lösung von der Stange ist und er neue Wege beschreiten muss... Auf alle Fälle zeigt sich, dass man auch beim Einsatz des Werkstoffes Edelstahl nicht auf Silikon verzichten kann: Loch ins Rohr, Anschluss erstellen und mit synthetischen Polymeren „verschweißen“. Echt uncool!

Jan Kröger  
27499 Hamburg



Ja, ja... was wäre das für ein Leben ohne Silikon...



## BADINSTALLATION

# Todsicher duschen und heldenhafter Abfluss

Zum Thema Duschen mit 4600 Watt haben wir einen Beitrag für Euch. Die Reise geht allerdings nicht ins Ausland sondern nur ums Eck. Ob der Installateur die Abdeckhaube des Durchlauferhitzers dann noch mit Silikon versiegelt hätte – man weiß es nicht. Lustig ist das allerdings nicht mehr. Aber auch beim Abwasser, eine Etage tiefer, hat sich der Monteur richtig etwas einfallen lassen: Kommt ein Stahlträger, umfährt man diesen elegant und falls die Leitung mal verstopft ist... einfach die Kappe ziehen. Auf die Befestigung und den Einsatz von 90°-Abzweigen, braucht man dann auch nicht mehr zu achten.

*Dirk Steinle*

*E. Stather GmbH*

*79100 Freiburg*

Elektrischer Durchfluss-Wassererwärmer in der Dusche (Bild unten), ein Abfluss, der Träger unterschneidet, 90°-Abzweige in liegender Leitung – hallo?



## ENTWÄSSERUNG

# Regen- und Abwasser...

... dürfen nach den Festlegungen der Norm nur außerhalb des Gebäudes zusammengeführt werden. Ob der Regelgeber es aber so gemeint hat, wie ein Kollege (?) es hier umsetzte, bleibt doch eher fraglich. Hier wurde wohl nachträglich ein Badezimmer installiert. Die Regenfalleitung diente dann als willkommene Ableitungsmöglichkeit. Auch wenn es die Direktive nicht wahrhaben will: da haben wir sie, die Mischwasser-Falleitung.

*Janislav Decowicz*

*A-9971 Matrei*



Mischwasser fließt nur durch Grundleitungen? Von wegen!