



Hier ist Ihre

# BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige oder mustergültige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Postfach 40 11 | 58426 Witten |  
E-Mail: [scheele@sbz-online.de](mailto:scheele@sbz-online.de)



**Red-Stück, Red-Stück, Red-Stück, Stopfen:**  
Die Hauptsache ist der Effekt

## LEITUNGSVERWAHRUNG

# Es lebe das Red-Stück!

Kurz vor Beginn der Badesaison konnte ich mich im Urlaub auf der Insel Föhr über diese „Abstopftechnik“ an einer Strand-Duschenanlage amüsieren. Was ist dem wohl vorausgegangen? Etwa, dass man nicht wegen eines fehlenden, passenden Vierkantstopfens durch die Gegend gurkt, sondern mit dem klarkommt, was man auf dem Wagen hat?

*Tanja Toloschinski*  
89522 Heidenheim

## KUNST AM BAU

# Rechtsdrehendes Wasser...?

Bei der Wartung eines Gas-Durchlauferhitzers habe ich diesen Kaltwasseranschluss entdeckt. Die Zuleitung erinnert mehr an einen Bohrer als an ein Rohr. Da hätte ein wenig Gegenhalten beim anziehen der Verschraubung echt Wunder gewirkt. Und dennoch:

Das Ding war so in Betrieb – Fließgeräusche hin oder her. Aber andererseits soll ja rechtsdrehendes Wasser auch gesund sein...

*Sebastian Ammann*  
45768 Marl

## Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an!  
Wir helfen Ihnen!  
Auf Wunsch natürlich  
absolut vertraulich!

SBZ Monteur-Redaktion  
Stichwort: Vertraulich  
Postfach 40 11, 58426 Witten  
oder schnell per E-Mail an:  
[scheele@sbz-online.de](mailto:scheele@sbz-online.de)

Immer nur Rohre mit  
rundem Querschnitt  
– das ist ja auch  
langweilig





## SANITÄRTECHNIK

# Russische Kompositionen

Im Gymnasium von Altenburg in Ostpreußen (heute Russland) entdeckte ich diese überaus aufschlussreiche Sanitär-Komposition. Die Sammelanschlussleitung ist aus Stahlrohr, die Abzweige sind aufgeschweißt. Die Leitung dient dann gleichzeitig als zusätzliche Stütze der Waschbecken. Und deren Einzelanschlussleitungen kommen doch wohl echt locker und schmissig daher, oder?

*Jens Tiedemann*

*21745 Hemmoor*

**Weite Bogen, kaum Widerstände, Gefälle satt – nur gut, dass das nicht in einer Berufsschule ist...**

## ENTWÄSSERUNGSTECHNIK

# Glücksspiele am Abfluss

Falleitungen sollen möglichst gradlinig von Geschoss zu Geschoss laufen. Und wenn dann doch mal eine Verziehung nötig ist, macht die DIN 1986-100 dafür ganz klare Vorgaben, wie das zu geschehen hat. Diese draufgängerische Ausführungsvariante habe ich darin allerdings nicht entdeckt: Die tatsächlich abwasserführende Leitung startet mit einem Doppelabzweig. Von rechts kommt die Einzelanschlussleitung des Waschtisches an, von oben ist das WC vorgesehen und nach links weg wird dann liegend die Hauptlüftung angeschlossen. Und die auch noch reduziert. Hauptlüftung in Nennweite der Falleitung? Lüftungsleitungen zur Vermeidung von Ablagerungen nicht an liegende Leitungsteile anschließen? Nie gehört? Das ist übrigens keine Tat des übereifrigen Bauherrn. Für diese Arbeit zeichnet ein Meister verantwortlich.

*Uwe Frondorf*

*55232 Alzey*

**Wenn das Bad fertig ist, wird es hier wohl noch richtig „Spaß“ geben**

