



Hier ist Ihre

# BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige oder mustergültige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Postfach 40 11 | 58426 Witten |  
E-Mail: [scheele@sbz-online.de](mailto:scheele@sbz-online.de)

## TRINKWASSER-INSTALLATION

### Wie wärs mit einer Wartung?

Im Rahmen meiner Tätigkeit als Sachverständiger musste ich mir neulich eine Heizungsanlage ansehen. Im Keller des Hauses kam ich am Trinkwasser-Hausanschluss vorbei und entdeckte diesen Druckminderer. Auf meine Frage, ob hier nicht langsam mal die Hand des Fachmanns nötig sei, entgegnete mir der Hausbesitzer: „Wieso, der geht doch noch.“ Echt erstaunlich.

*Karl-Friedrich Westerhoff*  
58640 Iserlohn



Na, bekommt man in diesem Haus eine Tasse Kaffee angeboten, wird man wohl ablehnen...

### Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an!  
Wir helfen Ihnen!  
Auf Wunsch natürlich absolut vertraulich!

SBZ Monteur-Redaktion  
Stichwort: Vertraulich  
Postfach 40 11, 58426 Witten  
oder schnell per E-Mail an:  
[scheele@sbz-online.de](mailto:scheele@sbz-online.de)

## GASTECHNIK

### Kellerbeleuchtung mal ganz anders

Hier sende ich euch ein Bild, das ich bei einer Gasleitungsanierung aufgenommen habe, allerdings nur mit dem Handy. Diese Gaslampe diente zur Ausleuchtung des Kellerraumes. Es war kein elektrisches Licht vorhanden. Der Leuchtbrenner mit seinem Fackel-Charme war so angeordnet, dass die Flamme die Gasleitung erhitze. Das Ganze war seit über 20 Jahren im täglichen Betrieb und zudem auch noch hochgradig undicht, wie sich bei einer Dichtheitsprüfung herausstellte.

*Ruben Bader*  
35767 Breitscheid



Das Foto ist der Beweis dafür, wie spannend unser Job ist

## DACHENTWÄSSERUNG

# Spenglermeister mit Humor

In der März-Ausgabe der SBZ Monteur fragte K.-H. Pfahler aus Gunzenhausen bei uns an, ob wir uns einen Reim auf die von ihm entdeckte Regelfalleitung mit doppeltem Ablauf machen könnten. Redaktionell ratlos, haben wir Sie, liebe Leser, gebeten, uns bei der Suche nach dem Sinn zu helfen. Hier kommt nun die witzige Lösung des Rätsels:

Hallo Leute von der Redaktion, hallo liebe Kollegen! Vielen Dank für die gute Werbung im SBZ Monteur-Heft 3/2011. Als alter Spenglermeister habe ich meinem Kunden den Wunsch erfüllt und ihm etwas Besonderes gebaut. Zur Info: Der rechte Ablauf ist in Funktion und der linke ist nur Show. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute sich darüber nun schon den Kopf zer-

brochen haben. Das haben wir offensichtlich prima gemacht und es ist für interessante Gespräche gut. Man sollte das Leben nicht immer so bierernst nehmen und auch mal etwas spenglerischen Spaß ins Ablaufprogramm bringen. Wer mehr wissen will, soll sich bei mir melden.

*Rolf Mehrer*

76889 Schweigen-Rechtenbach  
[info@mehrergermbh.de](mailto:info@mehrergermbh.de)

**Die Absicht mehr Spaß ins Ablaufprogramm zu bringen, steckt hinter dieser Konstruktion**



## ROHR-INSTALLATION

# Korrosions- und schallschutzfrei

Bei meiner Tätigkeit als Bezirks-Schornsteinfeger-Meister kommt man in so manchen Keller. Und dort entdeckt man Sachen wie diese: Leitungen werden durch Wände geführt und fest eingemauert. Von Korrosionsschutz und Schallschutz ist da nichts zu entdecken. Hat es sich denn noch nicht herumgesprochen, dass Wanddurchdringungen dieser Art mit Mantelrohren ausgeführt werden müssen?

*Andreas Piche*

45549 Sprockhövel



**Einfach durch – so sollte so etwas nicht ausgeführt werden**