



Hier ist Ihre

# BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige oder mustergültige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Postfach 40 11 | 58426 Witten |  
E-Mail: [scheele@sbz-online.de](mailto:scheele@sbz-online.de)

## DACHENTWÄSSERUNG

# Passt fast, oder was?

Ein Kunde von uns hat ein Haus geerbt. Da der Vorbesitzer ein ‚begnadeter‘ Heimwerker war, sollten wir uns mal die Sanitär- und Heizungsinstallation ansehen. Gleich draußen entdeckte ich dann schon die erste Lachnummer: So eine HT-Regenfallleitung DN 100 ist ja prima. Blöd nur, wenn die Vorgängerleitung DN 70 war. Was macht man dann? Klar: Man lässt die 100er-Leitung einfach über der Muffe des 70er-Gussrohres enden. Der Abzweig lässt vermuten, dass der Bastler hier auch noch das Garagendach anschließen wollte. Soweit ist er dann aber nicht mehr gekommen.

*Kristian Wischenski*  
08056 Zwickau



**Unter welcher Art der Wahrnehmungsverzerrung muss jemand leiden, um so etwas gut zu finden?**

## Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an!  
Wir helfen Ihnen!  
Auf Wunsch natürlich  
absolut vertraulich!

SBZ Monteur-Redaktion  
Stichwort: Vertraulich  
Postfach 40 11, 58426 Witten  
oder schnell per E-Mail an:  
[scheele@sbz-online.de](mailto:scheele@sbz-online.de)



**Panzerspülkästen gegen ausgelassene WC-Besucher – wenn's hilft ...**

## VANDALENSICHERHEIT

# Spülkästen auf der Reeperbahn ...

... bleiben selten lange dran. Um die Lebensdauer dieses Spülkastens im Irish Pub auf der Reeperbahn dennoch zu verlängern, hat unser Hamburger Berufskollege zum Stahlblech gegriffen und dem Kasten einen gewissen Schutz spendiert. Ich musste natürlich sofort die Kamera zücken, um diesen Kunstgriff meisterlicher Hand für Euch im Bild festzuhalten.

*Rolf Reineke*  
12169 Berlin

## ABGASABFÜHRUNG

# Und immer locker bleiben...!?

Liebe Kollegen, habt ihr schon mal eine Abgasleitung gesehen, die durch den Schornstein verlegt ist, aber nicht bis zur Mündung führt? Nein? Aber wir! Da führt die Abgasleitung doch tatsächlich im Dachgeschoss raus aus dem gemauerten Schlot, läuft durch den Dachstuhl, um dann durchs Dachfenster über Dach zu gelangen. Die Anlage war so in Betrieb.

*Kuno Eick GmbH  
44581 Castrop-Rauxel*



**Abkürzung  
Dachfenster.  
Da soll noch  
einer sagen, das  
Handwerk sei  
nicht kreativ**

## TOILETTENKULTUR

# Pinkeln als Abenteuer begreifen

Bei einem Discobesuch musste ich mal das stille Örtchen aufsuchen. Und da staunte ich nicht schlecht über die Art der Raumaufteilung. Wer hier vor dem Urinal steht, der muss hoffen, dass niemand hinter ihm die Tür der WC-Kabine öffnet. Denn das gäbe einen Volltreffer im Rücken, was das „Zielen“ nicht gerade erleichtert.

*Sebastian Ammann  
45768 Marl*



**Ein Ort zum  
Wasserlassen  
ohne Rücken-  
deckung – eine  
echt enge Kiste**