



Hier ist Ihre

# BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Windmühlenberg 1 | 59368 Werne |  
E-Mail: held@sbz-online.de

## SCHRAUBZWINGENTRAUMA

# Hoch lebe das Provisorium

Hier wurde ein T-Stück einfach mal mit einer Schraubzwinge verschlossen. Anhand der beiden Weichlotnähte kann man erahnen, dass das ehemals abgehende Rohr ebenfalls per Weichlötung verbunden war und einfach herausgefummelt wurde. Der Rückbau toter Strecken wurde so zum Kinderspiel.



## BLEIERHALTUNG

# Als Museumsstück?

Hier hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben, 25 cm Bleirohr zu erhalten. Bis zu unserem Termin vor Ort war die Leitung so in Betrieb.

**Stefan Müller**  
45527 Hattingen

**ANDERE LÄNDER, ANDERE SITTEN ...**

## **Funktioniert aber auch**

In anderen Ländern kennt man eine Trinkwasser-  
verordnung nach unseren Maßstäben vielleicht nur  
vom Hörensagen. Daher ist es nicht ungewöhnlich,  
dort solche Installationen vorzufinden.  
Kritik an deutscher Verordnungswut verstummt  
dann meistens angesichts solcher Beispiele.



### **Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!**

Sprechen Sie uns an! Wir helfen Ihnen!  
Auf Wunsch natürlich absolut vertraulich!

SBZ Monteur-Redaktion, Stichwort: Vertraulich  
Windmühlenberg 1, 59368 Werne oder schnell  
per E-Mail an: held@sbz-online.de

**INGENIEURLEISTUNG**

## **Schuster bleib bei deinem Leisten ...**

Habe bei der Besichtigung einer  
gerade erworbenen Immobilie  
eines Kunden diese „Installatio-  
nen“ vorgefunden. Badewannen-  
armatur ca. 1,5m hoch. Angeb-  
lich war der Bastler ein Ingenieur  
(Anmerkung der Redaktion: Das  
muss nix heißen (-;)).

**Georg Truxa**  
**64372 Ober-Ramstadt**

