



Hier ist Ihre

## BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Windmühlenberg 1 | 59368 Werne |  
E-Mail: [held@sbz-online.de](mailto:held@sbz-online.de)

FÜNF JAHRE KEINE WARTUNG

## Läuft doch noch gut

Der Schornsteinfeger hat doch fünf Jahre lang gesagt, dass die Werte noch gut sind. Warum sollte man dann eine Wartung bezahlen? Am Ende fragt man sich dann doch, was denn wohl besser und günstiger gewesen wäre.

Jörg Schulte  
Dohren



## Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an! Wir helfen Ihnen!

Auf Wunsch natürlich absolut vertraulich!

SBZ Monteur-Redaktion, Stichwort: Vertraulich  
Windmühlenberg 1, 59368 Werne oder schnell  
per E-Mail an: [held@sbz-online.de](mailto:held@sbz-online.de)

DURCHSTRÖMT IST ANDERS

## Ausdehnungsgefäß für Trinkwasser

Immer wieder sieht man Ausdehnungsgefäße für Trinkwasser in dieser Weise angeschlossen. Die Mutter des Gedankenspielchens ist wohl, dass das Wasser dann ja freiwillig diese Schleife durchströmt. Aber das klappt so nicht! Es ist daher wohl eher die Mutter aller Legionellen in diesem Haus.

Isaia Scifo  
Gelsenkirchen



ABGASFÜHRUNG À LA STUPIDO

## Keine Ahnung und davon 'ne Menge

Diese Abgasführung wurde wohl gewählt, um den ohnehin belasteten Geldbeutel des Auftraggebers zu schonen. Dachfenster auf, Tröten raus und fertig...  
Bitte niemals nachmachen!!

Guido Bruzek  
Gevelsberg



ART OF INST

## Doktor schon vor Ort

Dieses Bild zeigt den nachträglichen Anschluss für ein Waschbecken in einer Arztpraxis. Die Sorgfaltspflicht und die Einhaltung der Vorschriften sind hier anscheinend außer Acht gelassen worden. Das ist ungefähr so, als würde man sagen: Wieso Brandschutz einhalten, dieses Wohnhaus steht doch direkt neben der Feuerwache.

Geht gar nicht!!!  
Christian Zenk  
Lichtenfels/Reundorf

