

Fachbericht (Beschreibung, Skizze) Name: Jörg Plepp

Austausch eines Heizregisters in einer Lüftungsanlage

Werkzeuge: Schlauch, Wasserpumpenzange, Maulschlüssel, Montierhebel, Spachtel

Arbeitsschritte:

1. Anlage ausschalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern
2. Absperrungen schließen
3. Heißregister entleeren
4. Flanschverbindungen lösen und Anschlussleitungen entfernen
5. Fühler vom Frostwächter vorsichtig entfernen
6. Heizregister tauschen
7. Fühler vom Frostwächter wieder montieren
8. Dichtflächen der Flansche reinigen
9. Anschlussleitungen mit neuen Dichtungen montieren
10. Absperrungen öffnen
11. Dichtheitskontrollen durchführen und Anlage nachfüllen
12. Anlage wieder in Betrieb nehmen

