



Hier ist Ihre

# BAUSTELLE

Haben auch Sie etwas Merkwürdiges entdeckt oder eine pfiffige Installationslösung parat? Dann her mit den Fotos und ein paar erläuternden Zeilen dazu!

Redaktion SBZ Monteur | Windmühlenberg 1 | 59368 Werne |

E-Mail: held@sbz-online.de



SELTENE ANSICHT

## MAG im Nirgendwo

Klar, üblicherweise ist das Membranausdehnungsgefäß einer Heizungsanlage direkt am Kessel positioniert. Hier hat man unkonventionelle, neue Wege beschritten. Egal ob es nun wirklich nicht anders ging, hier hat es jedenfalls Seltenheitswert!

**Yakup Pehlivan**

**Recklinghausen**

VERSTECK MIT DURCHLAUFERHITZER

## Keiner ahnt etwas

Den Durchlauferhitzer hat man hinter einen Unterpulpkasten installiert. Ganz verschämt scheint er dahinter zu warten auf den Tag, an dem eine Reparatur oder Wartung nötig wird. Was dann?

**Christian Kiesewetter**

**Dortmund**



## Fragen zur Ausbildung oder Probleme? Die Redaktion hilft!

Sprechen Sie uns an! Wir helfen Ihnen!  
Auf Wunsch natürlich absolut vertraulich!

SBZ Monteur-Redaktion, Stichwort: Vertraulich  
Windmühlenberg 1, 59368 Werne oder schnell  
per E-Mail an: held@sbz-online.de

### WAS FEHLT?

## Suchspiel für Sanis

Abgang für Abwasser und Zulauf für das Spülwasser sind ja schon da. Aber wo bitteschön soll man den Vorgang des WC-Spülens demnächst starten?

**Stefan Müller**  
Hattingen



### GRUSELKABINETT

## Jahrzehnte des Wegsehens

Was hier gezeigt wird, war noch niemals erlaubt. Die Abblasleitung eines Sicherheitsventils (SV) direkt in eine Abwasserleitung zu führen, birgt ein hohes Verkeimungsrisiko. Und was soll bitte passieren, wenn die Abwasserleitung tatsächlich mal verstopft ist und das Abwasser zurück ins Trinkwasser drückt? Da fällt es schon fast nicht mehr auf, dass die Leitung zum SV viel zu lang ist. Zehnmals DN ist Maximum wegen des sonst zu hohen Stagnationsvolumens.

**Franz Bartos**  
Esslingen