

Name: Tschenko Vorname: Irina

Ausbildungsjahr: 2.

lfd. Blatt-Nummer 10 Woche vom 28.01.2008 bis 01.02.2008

ausgeführte Arbeiten, Berufsschulunterricht, betriebliche u. überbetr. Unterweisungen usw.	Einzel-Std.	Gesamt-Std.
MONTAG		
Berufsschule:	6,50	6,50
Deutsch: Schriftverkehr mit Brief, Fax, E-Mail		
Anlagenanalyse: Hx-Diagramm und Anwendung		
Wirtschaftslehre: Materialdispositionen		
DIENSTAG		
Luftentfeuchter zur Bekämpfung von Schimmelpilzbefall aufgestellt	3,00	9,00
Heizregister von Lufterhitzern angeschlossen	6,00	
MITTWOCH		
Heizregister von Lufterhitzern angeschlossen	6,00	9,50
Anlage in Betrieb genommen und Baustelle abgeräumt	3,50	
DONNERSTAG		
Lüftungsanlage gereinigt	8,00	8,00
FREITAG		
Besuch beim Arbeitsmedizinischen Dienst	3,50	5,00
Ausbildungsnachweis und Bericht geschrieben	1,50	
SAMSTAG		
		0,00
Wochenstunden		38,00

Bemerkungen:

<u>5.2.2008 Jensen</u> ausbildender Meister Datum	<u>1.2.08 Te</u> Auszubildender Datum	<u>4. Febr. 08 Diehl</u> Berufsschule Datum
---	---	---

Wartungsplan für einen Lüftungsventilator

Wartungsarbeit	periodisch	nur bei Bedarf
Ventilator		
Ventilator auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion prüfen	X	
Zustand der Befestigungen prüfen	X	
Laufgrad auf Unwucht prüfen	X	
Lagerung schmieren (nach Herstellerangaben)	X	
Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen	X	
Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen	X	
Befestigung der Schutzeinrichtungen prüfen	X	
Drallregler auf Funktion prüfen	X	
Entwässerung auf Funktion prüfen	X	
Ventilator reinigen		X
Spaltabstand bei freilaufenden Rädern prüfen	X	
Elektromotor		
Motor hinsichtlich Sauberkeit, Funktion und Drehrichtung prüfen	X	
Lagerung auf Geräusch prüfen	X	
Lagerung schmieren (nach Herstellerangaben)	X	
Motor reinigen		X
Stromaufnahme messen und mit Nennstrom vergleichen	X	
Klemmen auf festen Sitz prüfen	X	
Antrieb prüfen, ggf. Riemensatz erneuern		X
Riemenspannung nachstellen		X
Öl der Antriebskupplung wechseln		X