



Tanja Bergmann

## Wartung und Prüfung eines Rückstauverschlusses

- Rückstauverschluss zerlegen u. reinigen
- Dichtungen kontrollieren und Verschluss zusammenbauen
- Verschlusschraube gegen Prüftrichter tauschen
- Notverschluss schließen
- Trichter bis zur Markierung mit Wasser füllen
- Wasserstand 10 Minuten beobachten und nachfüllen
- Die Klappe ist dicht wenn maximal  $\frac{1}{2}$  Liter Wasser nachgefüllt wurde
- Trichter entfernen und Verschlusschraube einsetzen
- Notverschluss wieder öffnen

