

Wartungs-Checkliste

Wartungsarbeiten am:	Wartungsintervall Empfehlung:	
Solarkreis		
Frostschutz der Solarflüssigkeit prüfen (Vaillant Frostschutzprüfer verwenden)	jährlich	
Anlagendruck prüfen	jährlich	
pH-Wert der Solarflüssigkeit prüfen (mit Lackmuspapier, pH > 7,5)	jährlich	
Funktion Umwälzpumpe überprüfen	jährlich	
Anlage entlüften	jährlich	
Umwälzmenge in Solarkreis überprüfen	jährlich	
Funktion des Trinkwarmwasser-Thermostatmischers überprüfen	jährlich	
Solarflüssigkeit ggf. nachfüllen	jährlich	
Menge der Abblaseflüssigkeit prüfen	jährlich	
Rückflussverhinderer entriegeln	jährlich	
Vordruck Ausdehnungsgefäß prüfen	jährlich	
Kollektor		
Sichtkontrolle Kollektor, Kollektorbefestigungen und Anschlussverbindungen	jährlich	
Halterungen und Kollektorbauteile auf Verschmutzung und festen Sitz prüfen	jährlich	
Rohrisolierungen auf Schäden prüfen	jährlich	
Solarregler		
Funktion Pumpe (an/ aus Automatik) überprüfen	jährlich	
Temperaturanzeige der Fühler überprüfen	jährlich	
Zirkulationsleitung/Nachheizung		
Zirkulationspumpe überprüfen	jährlich	
Einstellung der Zeitschaltuhr prüfen	jährlich	
Nachheizung: Liefert sie die gewünschte Abschalttemperatur?	jährlich	
Bivalenter Solar-Trinkwarmwasserspeicher / Trinkwarmwasserspeicher / Kombispeicher		
Warmwasserspeicher reinigen (bei Kombispeicher: nur Trinkwarmwasserspeicher)	jährlich	
Magnesium-Schutzanode überprüfen und ggf. wechseln	jährlich	
ggf. Fremdstromanode prüfen	jährlich	
ggf. Wärmetauscher entlüften	jährlich	
Anschlüsse auf Dichtheit prüfen	jährlich	
Datum	Auftraggeber	Unterschrift/ Stempel
Datum	Auftraggeber	Unterschrift/ Stempel